

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уссурийскому городскому округу
УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
г. Уссурийск, ул. Ленина, 143, тел: 8 (4234) 33-80-83, e-mail: ond_ussuriysk@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 34/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Приморский краевой колледж культуры", в лице и.о. директора ГАПОУ "Приморский краевой колледж культуры" Жерж Ирины Борисовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 1 марта 2021 года № 34 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.03.2021 года по 30.03.2021 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор по Уссурийскому городскому округу по пожарному надзору
Сычев Александр Сергеевич




(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Приморский краевой колледж культуры", Приморский край, г. Уссурийск, ул. Агеева, 75

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместителем директора по АХЧ Хлыстенковым Дмитрием Вячеславовичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на объекте защиты отсутствует техническая документация на автоматическую систему пожарной сигнализации (здание учебного корпуса)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	30.03.2022	
2	проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения проводится реже 1 раза в год (здание учебного корпуса)	п. 13 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	30.03.2022	
3	не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих пути эвакуации, места размещения огнетушителей, кнопки включения системы пожарной автоматики (здание учебного корпуса)	п. 36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. F04, F10 таблицы K1, Приложения K, Таблица Л1, Приложения Л ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности	30.03.2022	

		труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»		
4	инструкция пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479. (здание учебного корпуса)	п. 2, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	30.03.2022	<i>Б.И.</i>
5	При изменении сведений о собственнике или иного законного владельца объекта защиты не предоставлена уточненная декларация пожарной безопасности (Здание учебного корпуса)	п.2, п.3, ст. 64, Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	30.03.2022	<i>Б.И.</i>
6	на двери в чердачное помещение отсутствует информация о месте хранения ключей (здание учебного корпуса)	п. 18 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	30.03.2022	<i>Б.И.</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Уссурийскому
городскому округу по пожарному надзору
Сычев Александр Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 30 " 03 2021 г.



(подпись)

М.Д.П.

Предписание для исполнения получил:

(Signature)
(подпись)
" 30 " 03 2021 г.

(Signature)
(должность, фамилия, инициалы)